

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 151

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: «Детский сад № 368 комбинированного вида».

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644023, г. Омск,
ул. 3я Железнодорожная, д. 28, тел. 54-48-88, mdoy368@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2709 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9079 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1986, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2019 г., капитального не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида», БДОУ г. Омска «Детский сад № 368 комбинированного вида».

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644023, г. Омск,
ул. 3я Железнодорожная, д. 28, тел. 54-48-88, mdoy368@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644000, г. Омск,
ул. Карла Либкнехта, д. 33; тел. (3812) 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура,

транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет в настоящее время (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 360, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 390.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «3-я Железнодорожная» автобус № 33, маршрутное такси № 323; 6.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 - 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2, 3, 4, 5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДУ		7, 8, 10, 11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9, 12, 13, 14, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		15, 16, 17, 19
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		7, 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	1986 год постройки здания	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт не проводился	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	-	1	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	Вход на участок рекомендуется оборудовать элементами информации об объекте. Определить доступный вход в здание для МГН. На территории установить знак информации направляющий к доступному входу в здание. Устранить имеющиеся дефекты асфальтового покрытия на пути движения по территории (асфальтирование) Покрытие пешеходных дорожек сделать из твердых материалов, оно должно не допускать скольжения, быть ровным, шероховатым без зазоров, не создающим вибрацию при движении. Понижить перепад высот бордюров по всей территории до 0,05 м., продольный уклон путей движения не должен превышает 5%, поперечный - 2%.	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	На участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые места для стоянки автомашин инвалидов размером 6,0×3,6м., должны обозначаться знаком расположенным на высоте не менее 1,5 м. Сделать разметку места для стоянки автомашины инвалида. Разметку следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<u>Требуются реконструкции лестниц всех входных групп:</u> Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12	По 2028 г. По мере поступления

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ступеней. Поверхность ступеней должна иметь анти-скользящие покрытие и быть шероховатой. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени всех входных лестниц. <u>Входная площадка должна иметь:</u> навес, водоотвод. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании. Оборудовать анти-скользящим покрытием. <u>Входные двери:</u> На всех входных дверях установить информационные таблички с названием или номером группы. Дверные проемы для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9м. Рекомендуется устранить пороги всех входных дверей до 0,014м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых	средств на доступную среду

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м. от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. от поверхности пешеходного пути. Дверь тамбура доступного для МГН должна быть не менее 0,9м. Рекомендуются устранить пороги всех тамбуров до 0,014м, закрепить анти-скользящее покрытие. Ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Прозрачное полотно дверей тамбура должно иметь контрастную маркировку. Порги в кабинетах должны быть не более 0,014м. Устранить имеющиеся пороги в группах приема детей, группах для занятий и залах до 0,014м. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Ковровые покрытия на путях движения внутри здания должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных	По 2028 г. По мере поступления

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				покровтий. В случае обращения объект передвижающихся на кресло-коляске, организовывать сопровождение, назначить ответственных, разработать инструкцию оказания ситуационной помощи <u>Лестницы (внутри здания):</u> Выделить верхнюю и нижнюю ступени контрастным цветом. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Установить в коридорах и фойе знаки выхода эвакуации, стрелки навигации направляющие к выходам эвакуации и планы эвакуации, на каждом этаже. Оказывать помощь в случае необходимости.	средств на доступную среду
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Надписи должны быть выполнены крупным шрифтом высотой не менее 6см. на контрастном фоне. Привести в соответствие с СП 59.13330.2011. п. 5.5. Аудиовизуальные информационные системы, таблички кабинетов, навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению.	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни				<u>Лестницы входные:</u> Вдоль обеих сторон лестницы, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,7 м. и 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м.), для детей младших групп 0,5 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее лестницы на 0,3 м. (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Рекомендуются оборудовать все входные лестницы поручнями в соответствии со стандартами.	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
4.8. Пандусы	-	1	-	Определить один из входов в здание доступный для передвигающихся на кресле – коляске. Рекомендуется приобрести складной рампа-пандус. В случае обращения на объект передвигающихся в кресло-коляске оказывать помощь при входе в здание. Назначить ответственных за оказание помощи	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Организовать оказание ситуационной помощи в случае необходимости, назначить ответственных. Устранить имеющиеся пороги в сан. узлах до 0,014м.	По 2028 г. По мере поступления

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
					средств на доступную среду
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	В дверных проемах на пути движения внутри здания, устранить имеющиеся пороги, там где возможно устранить до 0,014м Оказывать помощь в случае обращения на объект передвижающихся на кресло-коляске.	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Рекомендуется оборудовать актовый зал для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	По 2028 г. По мере поступления средств на доступную среду
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в	-	-	1 чел.	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	6 чел.	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг зрения (слабовидящих).	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	"нет данных"	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующую рекомендацию в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	-	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для	-	-	1 чел.	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	"нет данных"	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию для сотрудников при оказании ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	2019 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2019 – 2028 гг.**

в рамках исполнения: **п. 3,6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование **с департаментом образования Администрации г. Омска.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **акт экспертной оценки объекта от 18 июня 2019 года.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **<http://zhit-vmeste.ru>**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "03" июня 2019 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "18" июня 2019 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "26" июня 2019 года № 151

Руководитель



О. В. Ганасенко
(инициалы, фамилия)

Дата "01" июля 2019 года